

**保有空地内の植栽に係る基準**

- 1 保有空地内に植栽できる植物は、延焼の媒体とならず、かつ、消防活動上支障とならない矮性の草本類及び高さが概ね 50 cm 以下の樹木であること。また、延焼防止上有効な葉に多くの水分を含み、かつ、冬季においてもその結果が期待できる常緑の植物（草本類については、植替え等を適切に行い、絶えず延焼媒体とならない管理等を行う場合にあっては、常緑以外のものとする事ができる。）であること。  
 なお、防油堤内の植栽は、矮性の常緑草に限るものであること。
- 2 保有空地内の植栽できる範囲は、次の各条件を満足するものであること。
  - (1) 取扱いの作業の障害とならない範囲であること。
  - (2) 消防隊の進入、消火活動等に必要な空間が確保されること。
  - (3) 消防水利からの取水等の障害とならないこと。
  - (4) 防災用の標識等の視覚障害とならないこと。
  - (5) 移送取扱所の維持管理上支障とならないこと。
  - (6) その他事業所の形態等を考慮し、火災予防上、延焼防止上及び消防活動上支障とならないこと。
- 3 植栽した植物が、枯れて延焼媒体とならないよう、また、成長により2の条件を満足しないこととならないよう適正な維持管理が行われるものであること。また、常緑の植物であっても落葉するものであることから、常に延焼媒体となる落ち葉等の除去が行われるとともに、植替えを必要とする草本類等は、これが適切に実施されるものであること。
- 4 事業所の形態の変更等により状況が大幅に変更される場合等にあっては、随時確認を行うこと。

**参 考**

**延焼防止上有効な植物の例**

草木の区分	植 物 名	
樹 木	マサキ、ジンチョウゲ、ナワシログミ、マルバシヤリンバイ、チャ、マンリョウ、アオキ、サツキ、ヒサカキ、トベラ、イヌツゲ、クチナシ、キャラボク、トキワサンザシ、ヒイラギナンテン、ツツジ類、ヤブコウジ等	
草本類 (矮性に限る)	常 緑 草	常緑の芝 (ケンタッキーブルーグラスフリーダム等)、ペチュニア、(ホワイト) クローバー、アオイゴケ等
	非常緑草	芝、レンゲ草等

注) 樹木は、高さが概ね 50 cm 以下に維持管理できるものに限る。