

平成31年3月11日  
青森県環境生活部環境保全課

## 県有施設等におけるアスベストフォローアップ調査結果について

平成30年度に実施した県有施設等におけるアスベストフォローアップ調査の結果は以下のとおりです。

### 1 県有施設等におけるアスベストの状況

吹付けアスベスト等が使用されている県有施設等について、調査を実施しました。

平成30年12月末時点で、吹付けアスベスト等が使用されている施設は、12施設確認されています（別表1）。

全ての施設において、囲い込みの措置又は点検・記録による管理が行われていること、点検・記録により管理されている施設では、アスベストの劣化・損傷がないことを確認しています。

### 2 煙突におけるアスベストの状況

アスベスト含有断熱材が使用されている煙突について、調査を実施しました。

平成30年は煙突1本でアスベストの除去を行い、同年12月末時点で、アスベスト含有断熱材が使用されている煙突は22本確認されています（別表2）。

全ての煙突において、点検・記録による管理が行われており、断熱材の剥離・落下が確認された施設では飛散防止対策を実施したことを確認しています。

なお、平成31年度末までに、煙突4本でアスベストの除去を予定しています。

### 3 今後の対応

当課では、今後も継続してフォローアップ調査を実施し、措置や点検等の状況を確認していくこととしています。

## 平成30年度アスベスト措置等状況(県有施設)

部 等	No.	施 設 名	吹付け等の箇所	措 置	措置年度	施 設 の 使用状況 (※)	平成30年中の 措置等状況	備 考
総務部	1	弘前合同庁舎本館	車庫、外通路、外部軒天	囲い込み	平成17年度	○	点検、濃度測定	
健康福祉部	2	子ども自立センターみらい	本館1F機械室の内壁、寮舎機械室の内壁	囲い込み	平成2年度	○	点検	
	3	県民福祉プラザ	EVシャフト	点検・記録	—	○	点検	
商工労働部	4	名古屋情報センター (賃借物件)	職員執務室(天井)	囲い込み	平成17年度 以前	○	点検	吹付けアスベストが使用された賃借物件から移転したため、次年度から対象外
農林水産部	5	三八地域県民局地域農 林水産部農村整備庁舎	倉庫(試験室)	囲い込み	平成20年度	○	点検	
	6	西北地域県民局地域農 林水産部鱒ヶ沢庁舎	ポイラー室	点検・記録	—	×	点検	
県土整備部	7	桜川団地	B、D棟	囲い込み	平成18年度	○	点検、濃度測定	
	8	小沢団地	C、D、F棟	囲い込み	平成17年度	○	点検、濃度測定	
	9	小沢第二団地	H、J、K棟	囲い込み	平成18年度	○	点検、濃度測定	
	10	城東団地	イ、ロ、ニ棟	囲い込み	平成18年度	○	点検、濃度測定	
	11	是川団地	50,51,52,54号棟	囲い込み	平成17年度	○	点検、濃度測定	
教育委員会	12	三本木農業高校	階段室塔屋天井	囲い込み	平成18年度	○	点検	
			寄宿舍(玄関天井裏、宿泊室天井裏、脱衣所天井裏、舎監室天井裏、修養室天井裏、物置天井裏、廊下天井裏、階段室)	点検・記録	—	○	点検	
警察本部	13	警察本部	外壁アングル	点検・記録	—	○	点検	

(※) 現在も使用している…○、現在は使用していない…×

 は次年度から対象外となる施設

## 平成30年度アスベスト措置等状況(煙突)

部 等	NO.	施 設 名	煙突の本数	煙突の使用状況(※)	平成30年中の措置等状況	備 考
総務部	1	人事課(自治研修所)	1本	○	点検・記録	
危機管理局	2	消防学校	1本	○	点検・記録	平成29年封じ込め措置
健康福祉部	3	あすなろ療育福祉センター	1本	○	点検・記録	
	4	はまなす医療療育センター	1本	○	点検・記録	
	5	田舎館食肉衛生検査所	1本	○	点検・記録	
商工労働部	6	青森高等技術専門校	1本	○	点検・記録	
	7	八戸工科学院	1本	○	点検・記録	
農林水産部	8	営農大学校 管理研修棟	1本	○	点検・記録	
県土整備部	9	みなと分庁舎	1本	×	点検・記録	開口部閉塞措置済み
病院局	10	中央病院	1本	×	点検・記録 囲い込み	
警察本部	11	弘前警察署	1本	○	点検・記録	平成30年度囲い込み措置予定
	12	三戸警察署	1本	×	点検・記録	囲い込み措置済み
教育委員会	13	弘前中央高校	1本	×	点検・記録	囲い込み措置済み
	14	旧八戸北高校南郷校舎	1本	×	点検・記録	平成31年度アスベスト除去設計予定
	15	弘前実業高校藤崎校舎	1本	○	点検・記録	平成31年度アスベスト除去設計予定
	16	柏木農業高校	1本	○	点検・記録 除去	アスベスト除去済み
	17	三本木農業高校	1本	×	点検・記録 囲い込み	平成31年度アスベスト除去工事予定
	18	旧南部工業高校	1本	×	点検・記録	平成31年度アスベスト除去設計予定
	19	八戸第一養護学校	1本	○	点検・記録	平成31年度アスベスト除去工事予定
	20	種差少年自然の家	1本	×	点検・記録	囲い込み措置済み
	21	総合社会教育センター	1本	○	点検・記録	平成31年度アスベスト除去工事予定
	22	埋蔵文化財調査センター大鱈収蔵庫 (旧弘前南高校大鱈校舎)	1本	×	点検・記録	平成30年度アスベスト除去工事予定
	23	総合運動公園(屋内プール)	1本	×	点検・記録	囲い込み措置済み

(※) 現在も使用している…○、現在は使用していない…×

	は次年度から対象外となる施設
--	----------------