

平成24年 2月 9日

青森県出納局会計管理課長

入札説明書等に関する質問書に対する回答書

公 告 日	平成24年1月31日
品 名	可搬式発動発電機 25式
質 問 事 項	
信号用ケーブルのプラグ形状はオスが5-15P、メスが5-15Rでよいのでしょうか。	
回 答	
オスは5-15Pです。 メスは七星製NCS-403-P、30A250Vと同等でプラグ用キャップ付きのものです。	

注 用紙の大きさは、日本工業規格A4縦長とする。