

県有施設等におけるアスベストフォローアップ調査結果について

令和 3 年度に実施した県有施設等におけるアスベストフォローアップ調査の結果は以下のとおりです。

1 県有施設等におけるアスベストの状況

吹付けアスベスト等が使用されている県有施設等について、調査を実施しました。

令和 3 年 12 月末時点で、吹付けアスベスト等が使用されている施設は、15 施設確認されています（別表 1）。

継続調査している施設において、囲い込みの措置又は点検・記録による管理が行われていること、点検・記録により管理されている施設では、アスベストの劣化・損傷がないことを確認しています※。なお、令和 4 年度末までに旧天間ダム管理所 2 階台所天井でアスベストの除去を予定しています。

※ 青森福祉庁舎については 3 階外壁に、浪岡養護学校については渡り廊下天井裏に吹付アスベスト等が使用されていることが確認されたため、フォローアップ調査の対象に追加するとともに、点検・記録を行うこととしています。

2 煙突におけるアスベストの状況

アスベスト含有断熱材が使用されている煙突について、調査を実施しました。

令和 3 年 1 月～令和 3 年 12 月は煙突 2 本でアスベストの除去を行い、同年 12 月末時点で、アスベスト含有断熱材が使用されている煙突は 17 本確認されています（別表 2）。

継続調査している煙突において、点検・記録による管理が行われており、アスベストの剥離・落下がないことを確認しています※。

なお、令和 4 年度末までに、煙突 2 本でアスベストの除去等を予定しています。

※ 青森県栽培漁業センター及び百石高校については、煙突にアスベスト含有断熱材が使用されていることが確認されたため、フォローアップ調査の対象に追加するとともに、点検記録を行うこととしています。

3 今後の対応

当課では、今後も継続してフォローアップ調査を実施し、措置や点検等の状況を確認していくこととしています。

令和3年度アスベスト措置等状況(県有施設)

部 等	No.	施 設 名	吹付け等の箇所	措 置	措置年度	施 設 の 使用状況 (※)	令和3年中の 措置等状況	備 考
総務部	1	弘前合同庁舎本館	車庫、外通路、外部軒天	囲い込み	平成17年度	○	点検、濃度測定	
健康福祉部	2	青森福祉庁舎	3階外壁	点検・記録	—	○	点検	
	3	子ども自立センターみらい	本館1F機械室の内壁、寮舎機械室の内壁	囲い込み	平成2年度	○	点検	
	4	県民福祉プラザ	EVシャフト	点検・記録	—	○	点検	
農林水産部	5	三八地域県民局地域農林水産部農村整備庁舎	倉庫(試験室)	囲い込み	平成20年度	○	点検	
	6	西北地域県民局地域農林水産部旧鱒ヶ沢庁舎	ボイラー室	点検・記録	—	×	点検	
	7	旧天間ダム管理所	2階台所天井	点検・記録	—	×	点検	令和4年度除去工事予定
県土整備部	8	桜川団地	B、D棟	囲い込み	平成18年度	○	点検、濃度測定	
	9	小沢団地	C、D、F棟	囲い込み	平成17年度	○	点検、濃度測定	
	10	小沢第二団地	H、J、K棟	囲い込み	平成18年度	○	点検、濃度測定	
	11	城東団地	イ、ロ、ニ棟	囲い込み	平成18年度	○	点検、濃度測定	
	12	是川団地	50,51,52,54号棟	囲い込み	平成17年度	×	点検	
教育委員会	13	三本木農業高校	階段室塔屋天井	囲い込み	平成18年度	○	点検	
			寄宿舍(玄関天井裏、宿泊室天井裏、脱衣所天井裏、舎監室天井裏、修養室天井裏、物置天井裏、廊下天井裏、階段室)	囲い込み	—	○	点検、濃度測定	
	14	浪岡養護学校	渡り廊下天井裏	囲い込み	令和3年度	○	点検	
警察本部	15	警察本部	外壁アングル	点検・記録	—	○	点検	
			5階機械室天井スラブ	点検・記録	—	×	点検	

(※)現在も使用している…○、現在は使用していない…×

令和3年度アスベスト措置等状況(煙突)

部 等	No.	施 設 名	煙突の本数	煙突の使用状況(※)	令和3年中の措置等状況	備 考
総務部	1	人事課(自治研修所)	1本	○	点検・記録	
危機管理局	2	消防学校	1本	○	点検・記録	平成29年封じ込め措置
健康福祉部	3	あすなろ療育福祉センター	1本	○	点検・記録	
	4	はまなす医療療育センター	1本	○	点検・記録	
	5	身体障害者福祉センター ねむのき会館	1本	○	点検・記録	アスベスト除去済み
	6	田舎館食肉衛生検査所	1本	○	点検・記録	
商工労働部	7	青森高等技術専門校	1本	○	点検・記録	
	8	八戸工科学院	1本	○	点検・記録	
農林水産部	9	営農大学校 管理研修棟	1本	○	点検・記録	令和4年度煙突解体工事予定
	10	青森県栽培漁業センター	1本	○	点検・記録	
県土整備部	11	みなと分庁舎	1本	×	点検・記録	開口部閉塞措置済み
病院局	12	中央病院	1本	×	点検・記録	囲い込み措置済み
警察本部	13	弘前警察署	1本	×	点検・記録	囲い込み措置済み
	14	三戸警察署	1本	×	点検・記録	囲い込み措置済み
教育委員会	15	弘前中央高校	1本	×	点検・記録	囲い込み措置済み
	16	百石高校	1本	×	点検・記録 囲い込み	令和4年度アスベスト除去工事予定
	17	八戸第一養護学校	1本	○	点検・記録	アスベスト除去済み
	18	種差少年自然の家	1本	×	点検・記録	囲い込み措置済み
	19	総合運動公園(屋内プール)	1本	×	点検・記録	囲い込み措置済み

(※)現在も使用している…○、現在は使用していない…×

 は次年度から対象外となる施設