

平成30年度 青森県県土整備部優良工事表彰(公表)

工 事 名 新青森県総合運動公園陸上補助競技場グラウンド整備工事
 施工箇所 青森市大字宮田地内
 受注者名(所在地) 志田建設株式会社(青森県青森市佃2-19-7)
 主任(監理)技術者 木村 文政

県土整備部長表彰

優良技術者表彰

工 事 概 要

工 期 平成29年3月23日～平成29年12月28日

完成年月日 平成29年12月28日

概 要 基盤整備(敷地造成工) N=1.0式、施設整備(給水設備工1.0式、雨水排水設備工1.0式、汚水排水設備工1.0式、電気設備工1.0式、機械設備設置工1.0式) N=1.0式。グラウンド・コート整備(グラウンド・コート舗装工1.0式、グラウンド・コート施設整備工1.0式、仮設工1.0式) N=1.0式、機械単体費 N=1.0式

請負額 142,214,400

評定点 88

円

点

代表者 代表取締役

志田 崇

推薦公所 東青地域県民局

地域整備部

総括監督員 佐藤 慎

主任監督員 森山 賢一

監督員 佐藤 弘崇

推薦理由

本工事は、公益財団法人日本陸上競技連盟の第3種公認陸上競技場として、新青森県総合運動公園陸上補助競技場グラウンドを整備する工事である。

本工事区域の周辺では、同時期に数社が隣接して工事しており、各工事の進捗状況を踏まえ工程を調整しながら作業を進めていたことから、受注者同士の密な連携と工期短縮を常に意識しつつ安全に工事を進める必要があった。

このような状況において本工事では、まず、特に供用済み区域と隣接する付近の作業にて、関係する機関や受注者と密に調整しながら、公園利用者の安全確保を最優先として作業したうえで、短期間の施工を安全に実現させた。また、次に続く工事の施工性や安全性等を確保するため、本工事の施工段階で実施可能な設計の変更についての技術提案を積極的に行った。併せて、将来の建設技術者確保を目的として、地元高校生等のインターンシップによる現場見学会にも積極的に協力した。それらの取り組みの結果、本工事及び隣接する工事において、円滑な工事進捗が図れたほか、本県建設業の担い手確保にも貢献したものである。

以上のことから、現場内の安全を確保したうえで、先々の工程を踏まえた技術提案を積極的に行いながら施工した点と、地元高校生等のインターンシップを積極的に受け入れるなど、地域貢献への取り組みが顕著であった点が特に優秀であり、他の模範となることから、優良工事として推薦するものである。

工事写真等

[着工前]

[完成]



受賞コメント

この度、県土整備部長表彰という栄誉ある賞を賜り、誠にありがとうございます。また、現場でのご指導の他、迅速な打合せ・協議に応じてくださいました監督職員の皆様、並びにご協力頂いた関係各位の皆様へ深く感謝するとともに心から御礼申し上げます。

弊社は「自然と共に」を合言葉に高品質で環境に優しい施工を目指しており、弊社社員一同のたいへん大きな励みとなります。

この受賞を励みとし、今後も品質向上・環境への配慮した施工をし、地域とともに歩んでいく企業を目指していきたいと考えておりますので、監督職員の皆様をはじめ関係各位の更なるご指導ご鞭撻の程宜しくお願い申し上げます。

代表取締役
志田 崇主任技術者
木村 文政

平成30年度 青森県県土整備部優良工事表彰(公表)

工 事 名	平川広域河川改修(大和沢川工区)工事	県土整備部長表彰
施工箇所	弘前市 大字 堀越 地内	
受注者名(所在地)	アサヒ建設(株) (弘前市大字川合字浅田26番地1)	優良技術者表彰
主任(監理)技術者	齋藤 貴治	

工 事 概 要	
工 期	平成29年6月28日～平成29年10月31日
完成年月日	平成29年10月6日
概 要	

施工延長 L=58.0m
平張コンクリートブロック工 A=378.0m2

請負額	19,990,800	円
評定点	87	点
代表者	代表取締役 対馬 金吾	
推薦公所	中南地域県民局 地域整備部	
総括監督員	工藤 勉	
主任監督員	成田 誠	
監督員	野呂 徹	

推薦理由

本工事は、一級河川岩木川水系平川の支川 大和沢川において、平川合流点からL=2.2km区間での浸水被害の防止・軽減を図るため、河道拡幅や築堤を実施する広域河川改修事業の一環として低水護岸を施工したものである。工種が少なく単純な施工内容であるが、法面整形では3次元設計データを作成し、ICT建設機械による3次元マシンコントロール技術を用いて施工しており、曲線区間にも関わらず、各測点箇所における誤差を最小限に留めるよう出来形管理を行ったことにより、曲線が生かされた美観のよい護岸に仕上げる事ができている。また、技術者育成を目的とした現場施工見学会も実施しており、ICT技術の普及にも寄与していた。以上、特に新技術や新工法の活用、普及活動に優れていたことから、推薦するものである。

工事写真等

〔完成〕













受賞コメント

この度、栄誉ある青森県県土整備部優良工事の賞を賜り、誠にありがとうございます。監督職員、関係職員の皆様のご指導と、地域住民の皆様の協力に心より感謝申し上げます。

本工事は、一級河川岩木川水系平川の支川 大和沢川の低水護岸を施工したのですが、ICT建機による法面整形工事を行い工期に遅れることなく、夏場の暑い時期の施工ではありましたが、熱中症等のケガ・事故もなく無事完工することができました。

この受賞を機に、よりいっそう技術力を高め、知見を重ね、安全と品質の向上、また地域住民の皆さんに喜んでもらえる現場を目指し努力します。今後ともご指導賜りますようお願い申し上げます。



代表取締役
対馬 金吾



主任技術者
齋藤 貴治

平成30年度 青森県県土整備部優良工事表彰(公表)

工 事 名	桜庭区域急傾斜地対策工事	県土整備部長表彰
施工箇所	弘前市大字桜庭地内	
受注者名(所在地)	猪股建設株式会社(青森県弘前市大字城東2丁目3-1)	優良技術者表彰
主任(監理)技術者	古川 隆士	

工 事 概 要	請負額	15,454,800	円 点
工 期	平成29年9月21日～平成29年12月25日	87	
完成年月日	平成29年12月8日	代表者	代表取締役 館山 昭光
概 要		推薦公所	中南地域県民局 地域整備部
施工面積 A=600.0m2		総括監督員	工藤 勉
補強土植生法枠工 A=600.0m2		主任監督員	野宮 歓一
		監督員	齋藤 健一

推薦理由

本工事は、弘前市桜庭地区において、法面崩落及び土砂流出対策のため、人家及び市道等の保全を目的に急傾斜地の崩壊防止施設を整備する工事であり、斜面に補強土植生法枠工A=600.0m2を施工したものである。

平成26年度に斜面崩落と市道への土砂流出が発生したことから、地元住民から法面对策要望があり、事業化した箇所であり、施工現場の斜面下部には人家が近接しており、安全対策が課題となる現場であるが、落石防止網を設置し作業員及び住民の安全を考慮した対策を行った。

また、降雨による土砂流出の危険があることから、雨量警報装置を設置するなど、多様な保安施設を用いて事故防止に努めた。

さらに、事業区間における清掃活動を積極的に行った。

以上のように、工期を通じて事故や工程遅延がなく、他の模範となるような工事であることから、優良工事として推薦するものである。

工事写真等

〔完成写真〕



落石防止網の設置状況



雨量警報装置の設置状況



事業区間の清掃活動



法面崩落及び土砂流出状況(降雨時)



受賞コメント

この度、栄誉ある県土整備部優良工事表彰を賜り、誠にありがとうございます。本工事において担当しご指導いただきました監督職員の皆様、並びに地域住民の皆様のご理解とご協力に心より感謝と御礼を申し上げます。

この受賞を励みにし、より一層品質・安全の向上に努め、地域社会の発展に貢献できるよう努力して参りますので、今後ともご指導・ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。



代表取締役
館山 昭光



主任技術者
古川 隆士

平成30年度 青森県県土整備部優良工事表彰(公表)

工 事 名	三戸南部線橋梁架替(黄金橋)工事	県土整備部長表彰
施工箇所	三戸郡 三戸町 大字 二日町 地内	
受注者名(所在地)	昭和コンクリート工業・山田組特定建設工事共同企業体 ・昭和コンクリート工業(株)青森営業所(青森市安方2丁目17-19) ・(株)山田組(三戸郡三戸町大字川守田字寺ノ沢21-3)	
監理技術者	松影 貴生(昭和コンクリート)	優良技術者表彰
主任技術者	館 松栄(山田組)	

工 事 概 要	請負額	268,477,200	円
工 期	平成28年10月28日～平成29年12月28日	評定点	87 点
完成年月日	平成29年11月30日	代表者	所長 村木 真也 (昭和コンクリート) 代表取締役 山田 幸一 (山田組)
概 要	施工延長 L=42.2m 舗装工 A=331m ² PC橋工 N=1式 橋梁付属物工 N=1式	推薦公所	三八地域県民局 地域整備部
		総括監督員	永澤 親兼
		主任監督員	松橋 聡
		監 督 員	堀内 俊雄

推薦理由

本事業は、三戸町の中心地に架かる黄金橋を架け替えるもので、本工事は、このうち、橋長L=42.2mの橋梁上部工の製作・架設工事をおこなったものである。

工事区間は、人家や商店が建ち並び、また、小中高校の通学路となっており、さらにはバス路線となっているなど厳しい施工環境であった。これに対し、地域住民や関係機関との調整や錯綜する支障物件の移転工事との工程調整を円滑に行い、また、万全な安全対策を提案・実施し、円滑に工事を完遂した。

以上のように、品質出来栄えが優れ、特に困難な社会条件の克服と工事の安全管理、イメージアップの取り組みが優秀であったもので、他の模範となる優良工事である。

工事写真等



大型トレーラー搬入管理



熱中症対策



小学生現場見学会



新技術活用



学生向け注意喚起看板



進捗状況を住民へ情報提供

受賞コメント

この度、栄誉ある表彰を賜り、誠にありがとうございます。

一重にご指導いただきました監督職員の皆様をはじめ、ご協力頂いた皆様のお力添えの賜物と思い深く感謝をいたしております。

『黄金橋』は、650年前天皇より皇居の橋を模造することを勅許された由緒有る橋であり、その後、幾度も架替や補修が行なわれ三戸町とともに歴史を育んできた橋でもあります。

このような素晴らしい橋梁工事に携わることができ、大変な名誉も同時に感じております。

今後もこの栄誉を励みに、地域社会の発展に貢献できるよう努力して参ります。



昭和コンクリート工業株
青森営業所長
村木 真也



(株)山田組
代表取締役
山田 幸一



監理技術者
松影 貴生



主任技術者
館 松栄

平成30年度 青森県県土整備部優良工事表彰(公表)

工 事 名 五戸川地震・高潮対策(市川5号樋門)工事
施工箇所 八戸市大字市川町 地内
受注者名(所在地) (株)田名部組 (八戸市石堂2丁目11-21)
主任(監理)技術者 出川 孝明

県土整備部長表彰

優良技術者表彰

工 事 概 要
工 期 平成28年7月7日～平成29年6月30日
完成年月日 平成29年6月29日
概 要 施工延長 L=158.3m
地盤改良工 N=1.0式
樋門・樋管本体内工 N=1.0式
堤防工 N=1.0式


請負額 356,853,600 円
評定点 87
代表者 代表取締役
田名部 智之
推薦公所 三八地域県民局
地域整備部
総括監督員 工藤 正明
主任監督員 谷川 貴信
監督員 佐藤 豊

推薦理由

本工事は、五戸川の地震・高潮対策のため、既設堤防を嵩上げし、市川5号排水樋門の改築を行ったものである。当該箇所は地下水位が高く軟弱な砂地盤であることから、樋門改築に当たっては、床掘法面の維持や地盤改良の精度管理が課題であったことに加え、サケ漁に伴う工程管理が極めて厳しい工事であった。しかし、大型土のうと矢板による床掘法面の安定化や地盤改良機の設置箇所に対する安定処理の実施、現場打ちコンクリートに代えて二次製品の被覆ブロックを使用するなど、より安全で確実な施工と高精度な品質・出来形・工程管理に努め、円滑に工事を完遂した。以上のように、品質出来栄えが優れ、特に、数多くの課題に対して主体的かつ積極的な取り組みを行い、厳しい現場条件の克服と工程管理が優秀であったもので、他の模範となる優良工事である。

工事写真等

標準横断面図



大型土のうと矢板による養生
(湧水対策・床掘法面の安定化)



二次製品の使用
(冬期の品質確保・工程短縮)



改良機設置箇所の安定処理
(軟弱地盤対策・地盤改良の品質確保)

受賞コメント

この度は、栄えある県土整備部優良工事表彰を賜り、誠にありがとうございます。
これもひとえに、ご指導くださいました監督職員をはじめとする関係各位の御蔭と心より感謝しております。
今回の受賞を励みとし、我が社の経営理念である【人と地域社会のために】をモットーに、安全な構築物の提供に精進する所存でございます。引き続きより一層のご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。



代表取締役
田名部 智之



監理技術者
出川 孝明

平成30年度 青森県県土整備部優良工事表彰(公表)

工 事 名	国道101号積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事	県土整備部長表彰
施工箇所	五所川原市字寺町地内	
受注者名(所在地)	株和島組 (五所川原市大字飯詰字清野40-2)	優良技術者表彰
主任技術者	石戸谷 厚志	

工 事 概 要	請負額	56,505,600	円
工 期	平成28年9月14日～平成29年11月30日	評定点	88 点
完成年月日	平成29年11月30日	代表者	代表取締役 和島 隆志
概 要	施工延長 L=119.7m 融雪溝工(B600-H900～1200) L=112.0m 横断水路工 N=1式 歩道舗装工(インターロッキングブロック) A=234.0m ² 縁石工 N=1式 舗装工 N=1式	推薦公所	西北地域県民局 地域整備部
		総括監督員	三上 強
		主任監督員	奈良岡 篤
		監督員	岡田 賢弥

推薦理由

本工事は、五所川原市中心に位置する国道101号の冬期間の除雪による歩道閉塞を解消するため融雪溝設置を行ったものである。施工にあたり現場条件が厳しい点として、全ての掘削範囲において、地下埋設物(電気、水道、ガス、下水道、電柱基礎、旧横断水路、その他排水管など)が複雑に入り組んでおり、対策なしに掘り進むことは困難であった。また、古くからの商店街で老舗店舗が無数に立ち並ぶ地域であり、店舗及び住民と調整を図りながら進める必要があった。前述については、支障物件の移設のため関係機関との協議活動や工程調整に時間を要し、掘削時には地中に隠れている埋設物に注意を要し、作業効率が極端に落ちてしまう状況であった。また、後述については、営業の妨げにならないよう十分に配慮すると共に、毎日の挨拶や声かけといったコミュニケーションにより良好な関係を保っていた。このような現場条件の中で苦情及び事故もなく完成することができた。以上の点が評価の対象となり、特に工程管理と地元調整が優秀であったもので、他の模範となる優良工事である。

工事写真等

融雪溝布設完了



インターロッキング敷設状況



完成写真



既設横断水路取壊し完了



立体交差架完成



横断水路完成



受賞コメント

この度は、栄誉ある県土整備部優良工事表彰を賜り、誠に有難うございます。ご指導頂きました地域整備部監督職員の皆様より、ご協力頂いた関係各位の皆様には心より感謝するとともに御礼申し上げます。本工事は、歩行者・一般車の通行量が多いこと、道路横断されている既設水路が錯綜してあることにより工事関係者と連絡を密にとり、工程管理・安全管理に配慮をいたしました。今回の受賞を励みとし、更なる技術力向上と地域社会の発展に貢献できるよう尽力して参りますので、今後ともご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。



代表取締役
和島 隆志



主任技術者
石戸谷 厚志

平成30年度 青森県県土整備部優良工事表彰(公表)

工 事 名 国道102号外道路災害防除工事

施工箇所 十和田市大字奥瀬外地内

県土整備部長表彰

受注者名(所在地) (株)中達組 (青森県十和田市大字三本木字本金崎225-2)

主任(監理)技術者 古館 雅利

優良技術者表彰

工 事 概 要

工 期 平成29年3月25日～平成29年9月30日

完成年月日 平成29年9月13日

概 要

施工延長 L=147.4m

落石防護柵工 L=42.4m

落石防止網工 A=1,377.3㎡(ロックネット、ロープネット)

請負額

47,390,400

円

評定点

87

点

代表者

代表取締役

中野渡 勝孝

推薦公所

上北地域県民局

地域整備部

総括監督員

柴田 司

主任監督員

能登谷 武範

監督員

大塚 憲司

推薦理由

本工事は、一般国道102号及び103号における落石対策として、落石防護柵及び防止網工を施工したものである。当該工事箇所は、観光名所「奥入瀬渓流」を有する国立公園内であることから、建築物や開発行為等の厳しい制約のもと、観光客や環境保全への配慮など、工事を実施する上で様々な課題克服や環境整備が必要であった。そのような状況の中で、景観に配慮した木製バリケードや仮設足場の茶系シート養生、可搬式トイレユニットの採用など、仮設物や仮設備の工夫に努めたほか、外来種植物の侵入対策として、工事着手前の重機洗浄や作業開始前の作業員の長靴洗浄など、環境保全等の対策にも積極的かつ主体的に取り組み、円滑に工事を完遂した。以上のように、特に「環境保全及びイメージアップ等で他の建設業者の模範として特に顕著な成果をあげたもの」に該当することから、優良工事として推薦するものである。

工事写真等




完成(国道102号:落石防護柵)



木製バリケードの設置



茶系シートによる養生(仮設足場)



完成(国道103号:落石防護柵及び防止網)



屋外可搬式トイレユニット(軽トラック積載)



作業員による長靴洗浄

受賞コメント

このたび、県土整備部長表彰を賜り、誠にありがとうございます。心よりお礼申し上げます。観光名所『奥入瀬渓流』の玄関口に位置しているこの現場をご指導いただきました上北地域県民局地域整備部監督職員の皆様、ならびに特殊技術をもってご協力いただきました関係企業各位のみなさまには心から感謝申し上げます。特に道路を利用される観光客への配慮、環境保全対策と一緒に取組まして円滑に工事を完遂させたことに重ね重ね感謝申し上げます。今後もこの賞を励みとし、品質の向上と固有技術の研鑽で顧客の信頼と満足の得る施工を心掛け、皆様に貢献できるよう、努力を重ね精進して参りたいと思います。このたびは栄えある『県土整備部部長表彰』を受賞したことにあらためて、感謝申し上げ、受賞に当たってのあいさつといたします。本当にありがとうございました。

代表取締役
中野渡 勝孝主任技術者
古館 雅利

平成30年度 青森県県土整備部優良工事表彰(公表)

工 事 名 大湊港港湾環境整備(効果促進)工事

施工箇所 むつ市 大平 地内

県土整備部長表彰

受注者名(所在地) 株式会社 熊谷建設工業 (青森県むつ市中央1-5-7)

主任(監理)技術者 長久保 卯

優良技術者表彰

工 事 概 要

工 期 平成28年11月2日～平成29年6月30日

完成年月日 平成29年6月30日

概 要 歩道橋新設 N=1式

請負額 45,576,000

評定点 87

円

点

代表者 代表取締役

熊谷 國治

推薦公所 下北地域県民局

地域整備部

総括監督員 横山 正起

主任監督員 蒔苗 晋

監督員 小野 健二

推薦理由

本工事は、むつ市大平地内において、国道338号とウェルネスパークを結ぶ跨線人道橋の整備工事である。冬期間の線路近接工事となったため気象情報に細心の注意を払い、かつ列車の運行状況の確認等JRとの連絡を密にした。作業がない日も現場パトロールを強化し安全確保に努め、無事故無災害で工事を完了した。また、制限された範囲の中での作業であったため、作業効率と品質向上のため屋根を取り付け、十分な作業空間の確保とコンクリート養生を良好に行った。更に、当施工箇所は砂質系の普通地盤ではあるが不同沈下に配慮し、支保工設置部において碎石の敷均しと鉄板の設置を行い安全確保に万全を期した。

以上のように、本工事は特に、小さなミスが重大事故に繋がりがねない現場であったが、徹底した安全対策を施しかつ、景観等にも配慮した施工を行った他の模範となる優良工事である。

工事写真等



完成



不同沈下防止



モルタル保護塗装



完成



トタン屋根設置

受賞コメント

この度は、県土整備部長表彰を賜り、誠にありがとうございます。本工事において、ご指導いただきました監督職員ならびにご協力いただきました関係各位の皆様方には、感謝するとともに、心から御礼申し上げます。

本工事は、JR大湊線をまたぐ跨線歩道橋で営業線近接工事部分の施工もあり、決められた保安体制を確立し、列車の運行に支障を及ぼす事なく終了できました。

今後も今回の受賞を誇りとし、さらなる施工品質の向上と、安全を第一に、地域社会に貢献できるよう努力いたします。

今後とも、ご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

代表取締役社長
熊谷 國治主任技術者
長久保 卯

平成30年度 青森県県土整備部優良工事表彰(公表)

工 事 名	青森空港整備事業滑走路・誘導路改良工事	県土整備部長表彰
施工箇所	青森市大字大谷地内	
受注者名(所在地)	戸田建設・鹿内組特定建設工事共同企業体(戸田建設:仙台市青葉区一番地三丁目3-6 鹿内組:青森市野尻今田97-1)	
主任(監理)技術者	佐藤 恭宏 福士 真人	優良技術者表彰

工 事 概 要	請負額	231,076,800	円
工 期	平成29年4月1日～平成29年11月30日	評定点	89 点
完成年月日	平成29年11月24日	代表者	戸田建設(株)東北支店長 山田 正敏
概 要	推薦公所	青森空港管理事務所	
施工延長 L=1,349m	総括監督員	橋本 公学	
空港舗装工 A=63,630㎡	主任監督員	相馬 泰之	
飛行場標識工 N=1.0式	監督員	木村 友和	

推薦理由

本工事は、青森空港の滑走路及び誘導路の表層部分を切削オーバーレイ工法により舗装補修を行ったものである。当該舗装工事は計器着陸装置の高カテゴリー(CATⅢ)空港運用を継続しながらの施工条件であることから、夜間作業の制約や同時施工の航空灯火更新工事との輻輳など様々な条件と空港運用に支障がない計画的な工事工程の進捗を求められた工事であった。

また、当該工事の施工には「ホットジョイント工法」を実施し、舗装の縦継目をなくして舗装の耐久性向上を図ったほか、既設路面切削高さ及び舗設アスファルトフィニッシュ作業を自動制御する「自動追尾式トータルステーション」を駆使して効率的で高品質な施工を実行しており、ICT(情報通信技術)を建設施工に適用させた先進的な施工方法で円滑に工事を完遂した。

以上、特に「工事等に関し新技術や新工法の活用、省力化等の創意工夫に努め、能率向上に特に顕著な成果をあげたもの」に該当することから、優良工事として認められたものである。

工事写真等

【完成写真】
滑走路起点側



滑走路終点



【As舗装自動制御】



【ホットジョイント工法】



【路面切削自動制御】



【安全対策施工機械照明】



受賞コメント

この度は、栄誉ある県土整備部長表彰を賜り、誠にありがとうございます。ご指導いただきました監督職員の皆様、空港関連施設の関係者の皆様には、心より感謝申し上げます。本工事は青森空港の舗装補修工事として全作業を夜間に行い、空港運用に支障させないという緊張した中での工程管理と、ICT(情報通信技術)を用いた品質・出来形の向上の両方を達成できたことが評価されたものと、従事した工事関係者一同にとりまして大きな励みと誇りに感じております。今後もさらなる技術と品質の向上を目指し、企業体を結成している戸田建設・鹿内組で力を合わせ、心新たに努力を続けてまいります。



戸田建設(株)
東北支店支店長
山田 正敏

監理技術者
佐藤 恭宏



(株)鹿内組
代表取締役社長
鹿内 雄二

主任技術者
福士 真人

平成30年度 青森県県土整備部優良工事表彰(公表)

工 事 名 警察本部庁舎渡り廊下架替電気設備切廻し工事
 施工箇所 青森市新町2丁目地内
 受注者名(所在地) 張山電気株式会社
 主任(監理)技術者 三上親俊

県土整備部長表彰

優良技術者表彰

工 事 概 要

工 期 平成29年3月23日～平成29年9月25日

完成年月日 平成29年9月25日

概 要

電力設備工事 一式
 通信・情報設備工事 一式

請負額 53,732,160

円

評定点 86

点

代表者 代表取締役

張山 久次

推薦公所 東青地域県民局

地域整備部

総括監督員 工藤 茂

主任監督員 奈良 傑

監督員 石戸谷 隆

推薦理由

本工事は、県警本部と県庁東棟を結ぶ渡廊下架替に伴うケーブルの切廻し工事である。
 県庁舎を使用しながらの工事であり、同種ケーブルが多数ある中で、誤結線が無いようにしないよう綿密な事前調査を行い、切替時間を短くするため効率的に作業するほか、地下埋設物によるルート変更にも迅速に対応するなど、様々な課題がある中でこれらすべてに積極的かつ主体的に対応し、円滑に工事を完遂した。
 以上のように、品質出来栄に優れ、工程管理と関係機関調整が優秀であったもので、他の模範となる優良工事である。

工事写真等



受賞コメント

この度は県土整備部長表彰という栄誉を賜り誠にありがとうございます。
 ご指導頂きました監督職員の皆様、ご協力頂きました関係者の皆様に心より感謝とお礼を申し上げます。

本工事は、使用中の県庁舎と県警本部での工事でもあり、様々な制約の中関係者との打合せ及び施工方法の工夫により無事故無災害で工事を完させる事が出来ました。

今回の受賞を励みとし、地域社会の発展に貢献できるよう技術の研鑽に努めてまいりますので、今後ともご指導、ご鞭撻賜りますようよろしくお願い申し上げます。



代表取締役
張山 久次



主任技術者
三上 親俊

平成30年度 青森県県土整備部優良工事表彰(公表)

工 事 名	八戸西高等学校柔剣道場新築工事	県土整備部長表彰
施工箇所	八戸市大字尻内字中根市地内	
受注者名(所在地)	寺下建設 株式会社(八戸市大字長苗代字上中坪36番地1)	優良技術者表彰
主任(監理)技術者	根元 史行	

工 事 概 要		請負額	151,412,760	円 点
工 期	平成29年7月7日～平成30年3月20日	評定点	85	
完成年月日	平成30年3月20日	代表者	代表取締役 寺下 一之	
概 要		推薦公所	東青地域県民局 地域整備部	
	新築工事 一式	総括監督員	工藤 茂	
	柔剣道場 S造・平屋建 450.32㎡	主任監督員	関 孝幸	
		監督員	成田 一輝	

推薦理由

本工事は、八戸西高等学校において、柔剣道場の建替を行ったものである。
 学校敷地内における搬入・搬出経路が長く、生徒等の動線と交錯する部分が多いため、生徒等への安全確保が重要な工事であった。そのような条件下において、各所に注意喚起の標識を設置するほか、学校側の工事車両の搬入時間の調整を密に行うことにより、円滑に工事を完遂した。また、同時期に体育館改修工事や校舎暖房設備改修工事も行われていたが、他の工事関係者との調整に主体的な役割を果たしていた。
 以上のように、品質出来栄えに優れ、特に安全管理と関係機関との調整が優秀であったもので、他の模範となる優良工事である。

工事写真等



受賞コメント

この度は「県土整備部長表彰」を賜り誠にありがとうございます。
 御指導頂きました監督職員の皆様をはじめ、学校関係者の皆様並びに工事関係者各位の御協力に心から感謝と御礼を申し上げます。
 本工事におきましては、工事車両等が学校施設内を通行する頻度が多かったことから、教職員・生徒の皆さん、ご父兄の方々に御不便をお掛け致しましたが、皆様に御協力を頂き無事完成させる事ができました。
 今後は、今回の受賞を励みとし品質と技術力の向上を目指して、地域社会の発展に貢献できるよう努力して参ります。

代表取締役
寺下 一之監理技術者
根元 史行

平成30年度 青森県県土整備部優良工事表彰(公表)

工 事 名	県立郷土館収蔵庫改修空気調和設備その他工事	県土整備部長表彰
施工箇所	青森市本町2丁目地内	
受注者名(所在地)	株式会社 鹿内組(青森市大字野尻字今田97番1号)	優良技術者表彰
主任(監理)技術者	大水 文幸	

工 事 概 要	請負額	80,326,080	円 点
工 期	平成29年6月2日～平成29年11月3日	評定点	
完成年月日	平成29年10月27日	代表者	代表取締役社長 鹿内 雄二
概 要	空気調和設備工事 一式 自動制御設備工事 一式 電気設備工事 一式 建築工事 一式	推薦公所	東青地域県民局 地域整備部
		総括監督員	工藤 茂
		主任監督員	奈良 傑
		監督員	齋藤 雅則

推薦理由	本工事は県立郷土館の収蔵庫に係る空調設備の改修工事である。 室内環境管理が収蔵物に及ぼす影響を考慮し、改修期間中は換気や塗装補修等の仕上げ材の検討のほか、コンクリート打設後にアンモニア吸着シートを張るなど室内環境への影響を極力減らす施工が行われていた。改修後の環境測定結果も良好であり、施設の重要性を認識して工事を完遂した。また、完成後の施設側の作業も考慮して余裕をもって完成させた。 以上のように、施設の特殊性に対し、施工方法を工夫するなど品質管理が優秀であったもので、他の模範となる優良工事である。
------	---

工事写真等



受賞コメント	このたびは県土整備部長表彰を賜り、誠にありがとうございます。 ご指導いただきました監督職員の皆様ならびに、ご協力いただきました郷土館職員の皆様には厚く御礼を申し上げます。また、工事についてのご理解とご協力をいただいた近隣住民の皆様には心より感謝を申し上げます。 今後もこの受賞を励みとし、地域社会の発展に貢献できるよう一層の努力を重ねてまいります。		
		代表取締役社長 鹿内雄二	監理技術者 大水文幸