

1 県営住宅及び特定公共賃貸住宅における吹付けアスベスト等(※1)の使用実態について

平成30年11月22日時点

表1) 居室等(※2)において、吹付けアスベスト等が確認された県営住宅等

団地名	所在地	管理開始年度	住棟番号	吹付けアスベスト等の使用部位	対策工事	対策工事実施年度	備考
			該当無し				

表2) 居室等以外の箇所(※3)において、吹付けアスベスト等が確認された県営住宅等

団地名	所在地	管理開始年度	住棟番号	吹付けアスベスト等の使用部位	対策工事	対策工事実施年度	備考
			該当無し				

表3) 管理開始時から措置済み又は吹付けアスベスト等の使用の有無の確認前に対策を行った県営住宅等

団地名	所在地	管理開始年度	住棟番号	対策工事の内容(部位、講じた措置)	対策工事	対策工事実施年度	備考
			該当無し				

(※1)吹付けアスベスト、アスベスト含有吹付けロックウール

(※2)居室、台所、浴室、便所、住戸内廊下等

(※3)バルコニー、住戸内のパイプスペース等通常立ち入らない箇所、共用部分(共用廊下、共用階段、機械室等)、共同施設(集会所、駐車場等)

## 2 アスベスト含有吹付け材(※4)が使用された県営住宅等

### 居室等においてアスベスト含有吹付け材が確認された県営住宅等

団地名	所在地	管理開始年度	住棟番号	アスベスト含有吹付け材の使用部位	対策工事	対策工事実施年度	備考
桜川団地	青森市桜川5丁目	S47	B	1, 2, 3階の住戸の天井	済	H18	
		S48	D			H18	
小柳団地	青森市小柳4丁目	S49	C	1, 2, 3階の住戸の天井	済	H17	H29建物解体済
小沢団地	弘前市大字桜ヶ丘4丁目	S48	C	1, 2, 3階の住戸の天井	済	H18	
			D			H17	
			F			H18	
小沢第二団地	弘前市大字桜ヶ丘3丁目	S50	J	1, 2, 3階の住戸の天井	済	H18	
		S51	H, K		済	H18	
城東団地	弘前市大字高田1丁目	S51	イ、ロ、ニ	1, 2, 3階の住戸の天井	済	H18	
是川団地	八戸市是川4丁目	S50	50	1, 2, 3階の住戸の天井	済	H17	
			51、52、54			H18	

(※4)アスベスト含有吹付け材とは吹付けひる石(石綿障害予防規則に定める石綿等で、建築物の壁、柱、天井等に吹付けられたもの)

## 3 県営住宅等に関する相談窓口

場所	担当課	連絡先
青森市内	東青地域県民局地域整備部建築指導課	017-728-0226(直通)
弘前市内	中南地域県民局地域整備部建築指導課	0172-32-3801(直通)
黒石市内		
八戸市内	三八地域県民局地域整備部建築指導課	0178-27-5157(直通)
五所川原市内	西北地域県民局地域整備部建築指導課	0173-35-2117(直通)
十和田市内	上北地域県民局地域整備部建築指導課	0176-23-4398(直通)
三沢市内		
むつ市内	下北地域県民局地域整備部建築指導課	0175-22-8581(内線276)
県内	青森県県土整備部建築住宅課	017-734-9694(直通)