

平成 19 年 1 1 月 5 日
青森県アスベスト問題対策本部

アスベスト含有断熱材が使用されている煙突の対策について

1. 経緯

- (1) 平成 17 年度に実施した県有施設等吹付けアスベスト等使用実態調査は、県民が利用する県の建築物等について、文部科学省及び厚生労働省が実施する調査手法・範囲を参考にし、飛散性が高いと言われる吹付けアスベスト等を対象に実施したものである。
- (2) 今般、一部の県有施設において、煙突内部に使用されているアスベスト含有断熱材が、剥離・落下していることが判明した。
- (3) これを受けて、県では、ボイラー用の煙突を有する県有施設において、設計図書等にアスベスト含有建材の商品名が記載されているかどうかの調査を実施し、併せて、剥離・落下の状況を点検した。
- (4) その結果、煙突にアスベスト含有断熱材を使用し、剥離・落下が確認された施設・煙突は、27 施設の 28 本であった。
- (5) 調査の結果から、剥離・落下が確認されている煙突は、断熱材の内側がコーティングされていない構造のものが多い。

2. 今後の対応について

- (1) 断熱材の状態が安定している施設については、劣化・損傷の状態を定期的に点検を行い、その点検結果を記録し保存する。
点検により、断熱材の剥離・落下が確認された場合は、下記(2)に準じて所要の措置を講じる。
- (2) 断熱材の剥離・落下が確認された場合、剥離・落下したものについては、廃棄物処理法に基づき適正に処理し、それぞれの施設の状態に応じて、改修等の対策を講じる。

3. アスベスト含有断熱材が剥離・落下している施設一覧

別紙のとおり。

アスベスト含有断熱材が剥離・落下している施設一覧

部等	N0	公所名等
健康福祉部	1	子ども自立センターみらい(管理棟)
	2	子ども自立センターみらい(寮)
商工労働部	3	工業総合研究センター別棟
農林水産部	4	内水面研究所
	5	ふるさと食品研究センター
教育委員会	6	青森南高校
	7	青森中央高校
	8	弘前中央高校
	9	青森北高校今別校舎
	10	木造高校
	11	鱒ヶ沢高校
	12	木造高校深浦校舎
	13	板柳高校
	14	金木高校
	15	中里高校
	16	七戸高校
	17	大湊高校
	18	大間高校
	19	三戸高校
	20	八戸工業高校
	21	八戸商業高校
	22	三沢商業高校
	23	青森聾学校
	24	青森第一高等養護学校
	25	弘前第一養護学校
	26	黒石養護学校
	27	浪岡養護学校
28	むつ養護学校	